

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1170115

Výrobek: Trubky HFFR

Typ: typ 4

Jmenovité hodnoty: vnější / vnitřní jmenovitý průměr: 5/3,5 mm; 7/3,5 mm; 7/5,5 mm; 10/5,5 mm; 10/8 mm; 12/10 mm;  
14/10 mm; 16/12 mm; 25/20,4 mm; 32/27 mm; 40/34 mm

Objednatel: TIÚ-PLAST a.s.  
Práce 657, 277 11 Neratovice, Česká republika

Výrobce: TIÚ-PLAST a.s.  
Práce 657, 277 11 Neratovice, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 700404-01/01 ze dne: 13.02.2017

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:  
ČSN EN 60332-3-10:10, ČSN EN 60332-3-23:10

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 700404 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 28.02.2020

20.02.2017

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



700404-01